

**ТЕСТ**

**проверки знаний по обучению пожарно – техническому минимуму**

**Ф.И.О.** \_\_\_\_\_

**Должность** \_\_\_\_\_

**Организация** \_\_\_\_\_

**Дата** \_\_\_\_\_ **Подпись** \_\_\_\_\_

**1. Какой федеральный Закон определяет основы обеспечения пожарной безопасности:**

- а) 69- ФЗ «О пожарной безопасности»
- б) 116- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- в) Закон РФ №2446-1 «О безопасности»

**2. Кто несет персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в организации:**

- а) Руководитель организации
- б) Инженер по пожарной безопасности организации
- в) Служба охраны труда во главе с ее руководителем.

**3. К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности?**

- а) К дисциплинарной
- б) К уголовной
- в) К административной
- г) К любой ответственности из перечисленных в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

**4. Каким образом должен поступить государственный инспектор по пожарному надзору при обнаружении нарушений правил пожарной безопасности?**

- а) Выдать руководителю организации предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте
- б) Остановить работу организации и привлечь руководителя к административной ответственности
- в) Отстранить руководителя от занимаемой должности без права последующего руководства,
- г) Выполнить любое из перечисленных действий.

**5. Периодичность проверок исправности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода?**

- а) Один раз в квартал
- б) Два раза в год
- в) Один раз в год

**6. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов на высоте не более:**

- а) 1 м.
- б) 1,2 м.
- в) 1,5 м.

**7. При тушении углекислотным огнетушителем не допускается подводить раструб огнетушителя ближе до пламени за:**

- а) 0,5 м.
- б) 1 м.
- в) 1,5 м.

- 8. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для общественных зданий не должно превышать:**
- а) 15 м.
  - б) 20 м.
  - в) 25 м.
- 9. Работы по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующих актов проводятся:**
- а) 2 раза в год
  - б) 1 раз в год
  - в) 1 раз в два года
- 10. Проведение проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации с оформлением соответствующего акта проверки:**
- а) не реже 1 раз в квартал
  - б) не реже 1 раза в год
  - в) каждый месяц
- 11. Порядок проведения противопожарного инструктажа в учреждениях:**
- а) первичный, повторный, внеплановый, вводный
  - б) вводный, первичный, повторный, внеплановый
  - в) вводный, первичный, внеплановый, повторный
- 12. В складах расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее:**
- а) 0,5 м.
  - б) 1 м.
  - в) 1,5 м.
- 13. В общественных зданиях на каждом этаже размещаются ручные огнетушители:**
- а) не менее одного
  - б) не менее двух
  - в) не менее трех
- 14. На объектах с массовым пребыванием людей необходимо обеспечить наличие переносных фонарей из расчета:**
- а) один фонарь на 20 человек
  - б) один фонарь на 35 человек
  - в) один фонарь на 50 человек
- 15. Запрещается устанавливать мебель и другие горючие материалы на расстоянии от бытовых газовых приборов (по горизонтали):**
- а) 0,1 м.
  - б) 0,2 м.
  - в) 0,5 м.
- 16. В помещении с одним эвакуационным выходом допускается одновременное пребывание:**
- а) 25 человек
  - б) 50 человек
  - в) 75 человек

Начальник управления режима  
и безопасного функционирования



Е.Г. Вырская